

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городском округе город Михайловка, Кумьльженском, Серафимовичском, Даниловском районах, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах».

403348, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, дом 88 а
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83

E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5037 ОТ 14.03.2025

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 4. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.473.1) отобранная 25.02.2025г., из скважины № 01218 НП «Трясиновское», 403445, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Трясиновский; фактический адрес: 403445, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Трясиновский

- соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» по микробиологическим показателям.

Исследованная проба (образец): 4. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (ПК.М.473.1) отобранная 25.02.2025г., из скважины № 01218 НП «Трясиновское», 403445, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Трясиновский; фактический адрес: 403445, Волгоградская область, Серафимовичский район, хутор Трясиновский

- соответствует ГОСТ 2761- 84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» по санитарно - гигиеническим показателям.

- соответствует СанПиН 1.2.3685-21, таб. 3.1, 3.3, 3.13 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - гигиеническим показателям.

- фактическое определение СанПиН 1.2.3685-21 показателей составили:
фосфаты – 1,45 мг/дм³, щелочность – 3,40 ммоль/дм³.

/ Врач-эксперт /
должность

Овчинников О. А. /
Ф.И.О

Подпись